CASETA DE GUARDIAS

- Lampara incandecente 110v con cristal protector
- Lampara flourecente de 110v 4X39 watts con acrilico envolvente emportado en losa
- Centro de carga
- Contacto doble 110v a 30 cm de piso
- B. Contacto doble 110v sobre nivel de barra de trabajo
- L. Contacto doble 110v con proteccion termica a nivel de lavabo
- Apagador
- Lampara flourecente 2x39 watts de 110v para intemperie, montado sobre losa.
- 1 Preparacion para linea Vos y Datos interconectada a edificio de oficinas
- 2 Operador manuel de barricadas de estacionamiento.





PLANTA DE REFERENCIA











CONSULTORES DE PROYECTO	
ESTATUS	AS BUILD
CLIENTE	Construcciones Industriales de Nuevo Laredo S.A. de C.V. — Domicilio: Av. Ejército Nacional Cd. Industrial C.P. 88250 Nuevo Laredo, Tamps.
PROYECTO NOMBRE	ESTACION RAMIREZ
NOMBRE PROYECTO	RAMIREZ 2
AREA	
DESCRIPCIÓN	CASETA DE GUARDIA ACABADOS
FECHA Y HORA	19/Noviembre/01
	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NUEVO LAREDO
REVISIÓN	FECHA
DIBUJANTE	Ing. Rolando Martinez
E-P	DIBUJO
CONTACTO	drolaco@compuserve.com cd/cam
DIBUJO	p.r.c.
ESCALA	1:30
COTAS	mts.
PLANO No.	REVISIÓN No.